

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako maximální možné hodnoty při venkovní teplotě 7°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A7/W35).

	Provedení TČ	Využití TČ	Výrobce	Výrobní typ	Výrobní číslo	Systém TČ	Příkon a výkon TČ	El. příkon pohonu	Tepelný výkon
AIM08EMX	Tepelné čerpadlo	Základní vytápěcí systém objektu	ARGOCLIMA s.p.a. Alfianello, Itálie	AIM 08	Viz. záruční list nebo výrobní štítek	Vzduch-voda	Při A7/W35	1,93 kW	8,1 kW
AIM11EMX3PH				AIM 11				2,54 kW	10,1 kW
AIM14EMX3PH				AIM 14				3,35 kW	13,5 kW

Další údaje se vyplní v závislosti na vnitřní části instalace.

V instalacích s vnitřní jednotkou HM09A se údaje o ohřevu teplé vody se vyplní podle použitého ohříváče teplé vody.

	Elektrický dotop (bivalentní zdroj)	Elektrický dotop Výkon	Náhradní vytápění (elektrokotel, plyn...)	Náhradní vytápění Výkon	Ohřev TUV Objem	Ohřev TUV Příkon	Ohřev TUV Součást TČ
HM09A	Elektrokotel	9 kW	Jen pokud je použito, např. kotel na tuhá paliva	Podle instalovaného zdroje	Podle instalovaného ohříváče vody	---	Ne