

Údaje pro Žádost o připojení tepelného čerpadla vzduch-voda

Do žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí se doplní následující údaje podle typu instalovaného tepelného čerpadla.

Poznámka: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako maximální možné hodnoty při venkovní teplotě 7°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A7/W35).

	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Jmenovité napětí (počet fází)	Ustálený proud	Rozebňový proud
AIM08EMX	1,9 kW	1-fázové (230 V)	15,5 A	5 A
AIM11EMX3PH	2,6 kW	3-fázové (400 V)	9 A	
AIM14EMX3PH	3,35 kW		12 A	

Další údaje se vyplní v závislosti na vnitřní části instalace.

V instalacích s vnitřní jednotkou HM09A se údaje o ohřevu teplé vody se vyplní podle použitého ohříváče teplé vody.

	Elektrický dotop (bivalentní zdroj)	Elektrický dotop Výkon	Náhradní vytápění (elektrokotel, plyn...)	Náhradní vytápění Výkon	Ohřev TUV Objem	Ohřev TUV Příkon	Ohřev TUV Součást TČ
HM09A	Elektrokotel	9 kW	Jen pokud je použito, např. kotel na tuhá paliva	Podle instalovaného zdroje	Podle instalovaného ohříváče vody	---	Ne